



Доступная среда

Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж

Тел: (499) 394-37-76 г. Москва; (812) 748-24-57 Санкт-Петербург; (800) 500-67-03 Россия.
E-mail: info@dsprus.ru; Сайт: dsprus.ru.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ №1-321**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2
им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл
169570 РК, г. Вуктыл, ул. Коммунистическая, д.11.**

г. Вуктыл 2021г.

Исполнитель работ: ООО «ДС» ИНН 7813608292; ОГРН 1187847065636. Ответственный: Дионис Илиади № уд. 7827 00038675 от 21.04.2016г., тел: +7 (921) 922-60-49.192019, Россия, г. Санкт - Петербург, пр-т. Обуховской обороны, д. 7, лит. С, офис 15.

Содержание:

№	Наименование
1	Условные обозначения.
2	Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ): МБОУ «СОШ №2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл.
3.	Акт обследования объекта социальной инфраструктуры
4.	Акт мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или капитального ремонта.
5.	Акт минимального плана мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или капитального ремонта.
6.	Заключение.
7.	Акт согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Условные обозначения.

- «ТСР» - техническое средство реабилитации;
- «МГН» – маломобильные группы населения;
- «К» - инвалиды на кресло колясках;
- «С» - слепые и слабовидящие;
- «О» - люди с нарушением опорно-двигательного аппарата;
- «Г» - глухие и слабослышащие;
- «У» - умственно отсталые.
- «ДП» - доступен полностью;
- «ДЧ» - доступен частично;
- «ДУ» - доступен условно;
- «ВНД» - временно не доступен;
- «А» - адаптация всех общедоступных зон;
- «Б» - адаптация выделенных зон (Отдельно стоящее здание/ Часть здания);
- «ОСИ» – объект социальной инфраструктуры.

СОСТАВИЛ
Технический эксперт № уд. 7827 00038675
Д. Илиади
«да» декабрь 2021г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «СОШ №2 им.
Г.В.Кравченко» г. Вуктыл
С.Н. Ахтямова
«да» декабрь 2021г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ №1-321.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 ИМ. Г.В.КРАВЧЕНКО» г. Вуктыл**

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг.

Полное наименование организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл.

Адрес объекта, на котором предоставляется (юется) услуга (услуги): 169570 РК, г. Вуктыл, ул. Коммунистическая, д.11.

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): Основное общее образование, код ОКВЭД 85.13 (основной вид деятельности). Начальное общее образование, код ОКВЭД 85.12 (дополнительный вид деятельности). Среднее общее образование, код ОКВЭД 85.14 (дополнительный вид деятельности). Дополнительное образование детей и взрослых, код ОКВЭД 85.41.

Сведения об объекте:

- Отдельно стоящее здание «3» этажа, «5655,3» кв.м.
- Наличие прилегающего земельного участка (да).
- Год постройки здания – «1980» год. Год последнего капитального ремонта – не проводился.
- Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребёнка-инвалида (да).

Сведения об организации, расположенной на объекте:

Название организации, которая предоставляет услугу населению: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл.

Адрес места нахождения организации: 169570 РК, г. Вуктыл, ул. Коммунистическая, д.11.

Юридический адрес организации: 169570 РК, г. Вуктыл, улица Коммунистическая, дом 11.

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность).

Форма собственности (государственная, негосударственная).

Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует.

Расстояние до объекта от остановки транспорта: 250 м.

Время движения (пешком): (5-10 минут).

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).

Перекрестки:

- нерегулируемые - есть.

- регулируемые - нет.

- со звуковой сигнализацией, таймером - нет.

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

Перепады высоты на пути: есть, нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№	Основные структурно-функциональные зоны	Адаптировано/ Не адаптировано	Состояние доступности в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не адаптировано.	ДЧ – И (К, О, Г, У) ДУ (С) Прилегающая территория является собственностью обследуемого объекта. Предусмотреть возможность ремонта дорожного полотна, с обустройством тактильно-информационного мощения.
2	Вход (входы) в здание	Частично адаптировано.	ДЧ – И (О, Г, У); ДУ (К, С).
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Частично адаптировано.	ДЧ – И (О, Г, У); ДУ (К, С).
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Частично адаптировано.	ДЧ – И (О, Г, У); ДУ (К, С).
5	Санитарно-гигиенические помещения	Частично адаптировано.	ДЧ – И (О, Г, У); ДУ (К, С).
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Не адаптировано.	ДЧ – И (К, О, Г, У) ДУ (С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не адаптировано.	ДЧ – И (К, О, Г, У) ВНД (С). Направить запрос в местные органы самоуправления с просьбой адаптации и обустройства дорожного полотна на пути следования согласно потребностям людей с ограниченными возможностями и требованиями СП 59.13330.2020

*Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – временно недоступно.

II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
1	С момента ввода объекта в эксплуатацию	Нет
2	Проведение комплексной реконструкции или капитального ремонта	Нет
3	Формат предоставления услуги	На объекте
4	Количество паспортизированных зданий	1

5	Доля работников органа или организации, предоставляющей услуги, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества работников, предоставляющих услуги населению (общая численность/ процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам)	10 %
6	Доля работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг, от общего количества организации, предоставляющих данные населению (общая численность/процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам)	10 %
7	Иные (указать)	Нет

№	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта		
		Наличие	Примечание
1	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе на которых имеются:		
1.1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Нет	Отсутствуют
1.2	Сменные кресла-коляски	Нет	Отсутствуют
1.3	Адаптированные лифты	Нет	Отсутствует техническая возможность
1.4	Поручни	Да	Не соответствуют
1.5	Пандусы	Да	Частично соответствуют
1.6	Подъёмные платформы	Нет	Отсутствуют
1.7	Раздвижные двери	Нет	Отсутствует необходимость
1.8	Доступные входные группы	Да	Не соответствуют
1.9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Да	Условно соответствуют
1.10	Достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	Нет	Отсутствуют
1.11	Информационные табло (в том числе, интерактивные)	Нет	Отсутствуют
1.12	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения, слуха и передвижения	Нет	Отсутствуют

1.13	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет	Отсутствуют
1.14	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Нет	Отсутствуют

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющих недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов.

№	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	
1	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Да	Предусмотрены
2	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья помощи при предоставлении им услуг.	Да	Предусмотрены
3	Предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика.	Нет	Предусмотреть при необходимости или обращении МГН категории «С» и «Г».
4	Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи.	Да	Предусмотрено
5	Иные (указать)	-	-

IV. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нём услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации


№	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта и предоставляемых на нём услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	Период проведения работ
1	Приобретение и установка: - Табличка с номером телефона ответственного сотрудника за сопровождение МГН. Установку предусмотреть на воротах при входе на территорию и на нижней площадке крыльца при подъеме к главной входной группе.	2021 – 2025 г.

- Табличка с наименованием учреждения, дублированная шрифтом Брайля установить в доступном месте для пользования МГН.
- Тактильно информационной мнемосхемы 400x600 мм. Установить при входе в фойе учреждения.
- Разработать проект адаптации здания на предмет доступности для МГН.

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ:
Доступность частично-избирательно для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для принятия решения требуется, **не требуется** – согласование.
 Информация размещена (обновлена) и Карте доступности дата, наименование сайта, портала: нет.
 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О; Г; У), ДУ (С), ВНД (К).

*Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – временно недоступно.

№	Члены комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нём услуг (ФИО)	Подпись
1	Директор МБОУ «СОШ №2 им. Г.В. Кравченко» г.Вуктыл С.Н. Ахтямова	
2	Руководитель ООО «ДС» Илиади Д	
3	Инженер ПТО ООО «ДС» Анисимова Е. В	

СОСТАВИЛ
Технический эксперт № ул. 7827 00038675
Д. Илиади
«22» сентября 2021г



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «СОШ №2 им.
Г.В. Кравченко» г. Вуктыл
С.Н. Ахтямова
«23» декабря 2021г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОСИ к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл.
- 1.2. Адрес объекта: 169570 РК, г. Вуктыл, ул. Коммунистическая, д.11.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- Часть здания/ Отдельно стоящее здание «3» этажа, «5655,3» кв.м.
- Наличие прилегающего земельного участка (да, нет).
- 1.4. Наименование организации (полное юридическое наименование – согласно учредительным документам,) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 им. Г.В.Кравченко» г. Вуктыл.
- 1.5. Адрес объекта: 169570 РК, г. Вуктыл, ул. Коммунистическая, д.11.
- 1.6. Юридический адрес организации: 169570 РК, г. Вуктыл, улица Коммунистическая, дом 11.
- 1.7. Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность).
- 1.8. Форма собственности (государственная, негосударственная).
- 1.9. Территориальная принадлежность: - Муниципальная.
- 1.10. Наименование вышестоящей организации: (указывается организационно-правовая форма и название вышестоящей организации): Управление образования администрации ГО «Вуктыл».
- 1.11. Адрес вышестоящей организации: 169570, г. Вуктыл, ул. Коммунистическая, д. 11.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Вид деятельности: Основное общее образование, код ОКВЭД 85.13 (основной вид деятельности). Начальное общее образование, код ОКВЭД 85.12 (дополнительный вид деятельности). Среднее общее образование, код ОКВЭД 85.14 (дополнительный вид деятельности). Дополнительное образование детей и взрослых, код ОКВЭД 85.41.
- 2.2.
- 2.3. Виды оказываемых услуг: Согласно ОКВЭД.
- 2.4. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому, дистанционно.
- 2.5. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, дети): Дети школьного возраста.
- 2.6. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития) – Доступен частично избирательно для всех маломобильных групп и инвалидов, кроме МГН категории «К» и «С».
- 2.7. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность: Проходимость более 800 человек.
- 2.8. Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.1.1. Расстояние от объекта до остановки общественного транспорта/станции метро – 250 м;
- 3.1.2. Перекрестки: наличие (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, отсутствие).
- 3.1.3. Информация на пути следования к объекту: наличие (акустическая, тактильная, визуальная, отсутствие) - отсутствует.
- 3.1.4. Перепады высот на пути: (есть, нет).
- 3.1.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках (да, нет).
- 3.2. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	Б; ДУ; ВНД
в том числе инвалиды		
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ/ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ/ВНД
5	с нарушениями слуха	Б/ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

ВЫВОДЫ К АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ

В результате обследования установлено:

- На прилегающей территории к объекту – прилегающая территория не удовлетворяет требованиям доступности, обследуемая территория является собственностью учреждения. Поверхность дорожного полотна у основания ступеней крыльца – разбито и требует ремонта.
- На общедоступных входных группах – предусмотрена условная доступность для МГН категории «К» и «С», доступ для МГН категории «К» организован через пандус, не приспособленный для самостоятельного использования в зимнее время года из-за не наличия козырька, соответствующих требованию поручней и поверхности пандуса. Доступ для людей с полной потерей зрения доступен только с учетом организованного сопровождения извне организации учреждения, самостоятельный доступ от остановки общественного транспорта или на прилегающей территории невозможен; частично избирательно доступен для МГН категории «О»; «Г». Требуется реконструкция существующего крыльца и входной группы с обустройством пандуса или специализированного технического средства, для доступа МГН категории «К».
- Путь следования внутри объекта – предусмотрена доступность для МГН категории «К»; «О»; «Г», на первом этаже существующего здания. Доступ для МГН категории «С», возможен только с помощью сопровождения. Доступ на верхние этажи здания для людей-передвигающихся на кресла-колясках не предусмотрен. При необходимости, руководством учреждения организовано сопровождение МГН.
- Санитарно-гигиенические помещения – условно доступен для всех групп МГН. Требуется реконструкция и перепланировка санитарно-гигиенических комнат.
- Эвакуационные выходы – не предусмотрена доступность для всех групп МГН. При необходимости, руководством учреждения организовано сопровождение МГН.

Ответственный за проведение обследования объекта:
 Тех. эксперт № уд. 7827 00038675 Илиади Д.Д



11.07.2021г.

СОСТАВИЛ
Технический эксперт № уд. 7327 00038675

Д. Илиади
«22» декабря 2021г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «СОШ №2 им.
Г.В. Кравченко» г. Вуктыл.

С.Н. Ахтямова
«23» декабря 2021г.

Акт мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или капитального ремонта.

На объекте социальной инфраструктуры: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 им. Г.В.Кравченко» г. Вуктыл, расположенном по адресу: 169570 РК, г. Вуктыл, ул. Коммунистическая, д.11.

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в МБОУ «СОШ №2 ИМ. Г.В.КРАВЧЕНКО» Г. ВУКТЫЛ, расположенного по адресу: 169570 РК, г. Вуктыл, ул. Коммунистическая, д.11 и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен ОСИ, и в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24.11. 1995 “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”, согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№	Наименование мероприятий по зонам	Назначение мероприятий по категориям инвалидов (наличие мероприятия для определенной категории или нескольким категориям инвалидов обозначается символом +)	Сроки выполнения мероприятий	Основание для выполнения мероприятия (пункт СНиП, СП, ГОСТ)
1.	Зона: территория, прилегающая к зданию (участок) ОСИ, не принадлежащая собственнику учреждения			
1.1	Зона: подходы к ОСИ- пути пешеходного движения от остановки пассажирского транспорта до входного узла доступного для инвалидов и других маломобильных групп населения не принадлежащая собственнику учреждения.			
1.1.1	Прилегающая территория, не являющаяся собственностью обследуемого объекта, не удовлетворяет требованиям доступности. Требуется предусмотреть заниженные бордюрного камня, с предусмотрением безопасного съезда для МГН на кресла-колясках Предусмотреть обустройство наземного тактильно информационного мощения для МГН.	+ + + + +		Рекомендовано написать письмо в местные органы самоуправления с просьбой приведения пешеходных путей в соответствии с требованиями СП59.13330.2020

					доступности			
2	Зона: территория, прилегающая к зданию (участок) ОСИ, принадлежащая учреждению							
2.1	<p>Прилегающая территория является собственностью МБОУ «СОШ №2 ИМ. Г.В.КРАВЧЕНКО» Г. ВУК-ТЫЛ.</p> <p>Предусмотреть проект благоустройства прилегающей территории с обустройством тактильно-наземного мощения.</p> <p>До момента проведения работ по реконструкции дорожного мощения, необходимо предусмотреть табличку с номером телефона ответственного сотрудника за сопровождение.</p>	+	+	+	+	+	2021-2022 г.	СП59.13330.2020
3	Зона: входной узел							
3.1	<p>Входная группа МБОУ «СОШ №2 ИМ. Г.В.КРАВЧЕНКО» Г. ВУКТЫЛ.</p> <p>Разработка проектно-сметной документации по реконструкции входной группы с обустройством пандуса, расширением крыльца и тамбура.</p> <p>Установить тактильно-информационную вывеску с наименованием учреждения. Табличку с номером телефона ответственного сотрудника за сопровождение.</p>	+	+	+	+	+	2021-2023 г.	СП59.13330.2020
4	Зона: пути движения внутри здания, в т.ч эвакуационные выходы							
4.1	<p>Проектом адаптации предусмотреть обустройство тактильных указателей на всем пути следования, внутри здания.</p> <p>Маркировку краевых частей лестничных маршей.</p> <p>Обустройство порогов высотой более 0,02м.</p> <p>Реконструкцию существующих опорных поручней лестничных маршей.</p>	+	+	+	+	+	2021-2025 г.	СП59.13330.2020
5	Зона: целевого назначения							
5.1	<p>Предусмотреть возможность организации специализированных - адаптированных мест с приобретением дополнительного адаптивного оборудования и мебели.</p>	+	+	+	+	+	2021-2025 г.	СП59.13330.2020
6	Санитарно-гигиенические помещения							

6.1	Разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию Санитарно-гигиенических помещений с обустройством самостоятельного и безопасного доступа для лиц с ограниченными возможностями.	+	+	+	+	+	2021-2023 г.	СП59.13330.2020
7	Информационное обеспечение на ОСИ							
7.1	Дополнительно рекомендовано: - Установить тактильно-информационную мнемосхему. Размер мнемосхемы применить 600x400 мм. Высоту установки выполнить согласно п. 7.1.8 (8.1.6) СП 59.13330.2020.	+	+	+	+	+	2021–2025 г.	СП59.13330.2020 ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ 51264-99, ГОСТ 52131-2003
7.2	Монтаж средств информации в комплексном виде: визуальная, звуковая, тактильная с указанием направления движения в т.ч при эвакуации.	+	+	+	+	+	2021–2025 г.	СП59.13330.2020 ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ 51264-99, ГОСТ 52131
8	Все зоны и участки							
8.1	Руководству учреждения рекомендовано организовать сопровождение МГН на все время препровождения людей с ограниченными возможностями.	+	+	+	+	+	Предусмотрены	-

Примечание: В названии таблицы применены следующие символы, обозначающие категории инвалидов: к –инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске; о –инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; с- инвалиды, с нарушением зрения; г- инвалиды с нарушением слуха; у- инвалиды с нарушением интеллекта.

* «МГН» – маломобильные группы населения; «К» - инвалиды на кресло колясках; «С» - слепые и слабовидящие; «О» - люди с нарушением опорно-двигательного аппарата; «Г» - глухие и слабослышащие; «У» - умственно отсталые.

СОСТАВИЛ
Технический эксперт № уд. 7327 00038675
Д. Илиади
«22» декабря 2021г

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «СОШ №2 им.
Г.В. Кравченко» г. Вуктыл

С.Н. Ахтямова
«23» декабря 2021г.

Акт минимального плана мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или капитального ремонта.

№ п/п	Зона (место) проведения мероприятий	Наименование мероприятий по обеспечению доступности	Планируемый объем финансирования (руб.)	Ориентировочный срок выполнения мероприятий
1.	МБОУ «СОШ №2 ИМ. Г.В.КРАВЧЕНКО» Г. ВУКТЫЛ	Доработать/уточнить приказы и должностные инструкции, а также журналы проверки оборудования.	-	2022 г.
2.		Предусмотреть приобретение лестничного ступенькохода для доступа на верхние этажи здания.	210 000	2022 г.
3.		Установить табличку с номером телефона ответственного сотрудника за сопровождение	3 500	2022 г.
4.		Установить тактильно информационную вывеску с наименованием и режимом работы учреждения, дублируемую шрифтом Брайля.	7 900	2022 г.
5.		Предусмотреть перекатной пандус, для преодоления порогов высотой более 0,1 м.	12 900	2022 г.
6.		Установить тактильную мнемосхему, дублированную шрифтом Брайля, с планом перемещения в магазине	12 000 – 51000	2022 г.



Доступная среда

Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж

Тел: (499) 394-37-76 г. Москва; (812) 748-24-57 Санкт-Петербург; (800) 500-67-03 Россия.
E-mail: info@dsprus.ru; Сайт: dsprus.ru.

Заключение по результатам обследования на предмет доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №2 им. Г.В.Кравченко»
г. Вуктыл .**

Объект: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 им. Г.В.Кравченко» г. Вуктыл .

Адрес: 169570 РК, г. Вуктыл, ул. Коммунистическая, д.11.

Дата обследования: 11.07.2021 г.

Заключение составил: технический эксперт категорий: «К», «О», «С», «Г», «У» № уд. 7827 00038675 от 21.04.2016г. - Илиади Д.Д.

Использовавшиеся технические средства: фотоаппарат Canon PS3, измерительная рулетка – 5м, измерительный уголок – 0.30м, уровень, лазерный дальномер CONDTRON X1-Lite.

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Произведено визуально-техническое обследование объекта социальной инфраструктуры, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 им. Г.В.Кравченко» г. Вуктыл, расположенного по адресу: 169570 РК, г. Вуктыл, ул. Коммунистическая, д.11 на предмет доступности для людей с ограниченными возможностями (инвалидов) и других маломобильных групп населения.

Цель обследования:

- Определение соответствия обследуемого объекта требованиям нормативно-технической документации действующей на территории Российской Федерации, в частности требованием СП 59.13330.2020 и Федеральному закону Российской Федерации от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Определение технической возможности обеспечения доступности для людей с ограниченными возможностями (инвалидов) и других маломобильных групп населения, на территорию и в помещения 169570 РК, г. Вуктыл, ул. Коммунистическая, д.11.

Исследование проводилось с использованием следующих методов:

- Метод наблюдения (визуальный осмотр объекта исследования с применением фотофиксации);
- Измерительный метод для снятия необходимых замеров;
- Метод анализа полученных данных;
- Метод сопоставления, сравнения данных осмотра с нормативными требованиями.

Методы исследования по классификации:

1. По характеру воздействия на объект: неразрушающий.

Неразрушающий метод — это метод, при котором не нарушается пригодность изделия, конструкции, здания и сооружения к применению и эксплуатации.

2. По месту проведения исследования: натурный.

Натурный метод — это исследования, выполняемые непосредственно на объекте строительного технического обследования.

3. По применяемым средствам обследования: визуальный метод.

Визуальный метод — это визуальный осмотр, фотофиксация объекта строительного технического обследования.

Согласно п.7, СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»: визуальное обследование проведено с целью предварительной оценки технического состояния строительных конструкций здания по внешним признакам и для определения необходимости проведения детального инструментального обследования. Основой визуального обследования является осмотр здания и отдельных его конструкций, а также внутренних инженерных коммуникаций с применением измерительных приборов и инструментов.

Используемые измерительные инструменты и приборы:

- Лазерный дальномер BOSCH PLR25 (3 603 F72 500);
- Рулетка измерительная PSH2K 2 класс точности, длина 5 м;
- Цифровой фотоаппарат марки «Canon PS3», для фотофиксации выявленных дефектов, отклонений и прочих недостатков.

Замеры геометрических характеристик произведены в соответствии с ГОСТ 26433.0-95 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения».

Заключение

(Данное заключение является приложением к основной анкете)

Согласно ст.19 Конституции Российской Федерации, государство гарантирует равенство прав и свобод граждан РФ независимо от принадлежности к общественным объединениям, а также других обязательств.

В силу части 1 п.1 ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» организации независимо от организационных-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресло-коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам.

В соответствии с ст. 4,6,46 Гражданского кодекса РФ, ст. 36, 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании нормы СНИП, СП являются обязательными к применению».

Согласно п.7 ст.30 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» проектные решения зданий и сооружений в целях обеспечения доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения должны обеспечивать:

- Достижимости ими мест посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;
- Безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, мест обслуживания и мест приложения труда указанных групп населения.

В процессе обследования было установлено, что на объекте не реализованы в минимальном необходимом и минимально достаточном объеме мероприятий для условий беспрепятственного движения МГН по следующим местам:

- На прилегающей территории к объекту – прилегающая территория не удовлетворяет требованиям доступности, обследуемая территория является собственностью учреждения. Поверхность дорожного полотна у основания ступеней крыльца – разбито и требует ремонта.
- На общедоступных входных группах – предусмотрена условная доступность для МГН категории «К» и «С», доступ для МГН категории «К» организован через пандус, не приспособленный для самостоятельного использования в зимнее время года из-за не наличия козырька, соответствующих требованиям поручней и поверхности пандуса. Доступ для людей с полной потерей зрения доступен только с учетом организованного сопровождения извне организации учреждения, самостоятельный доступ от остановки общественного транспорта или на прилегающей территории невозможен; частично избирательно доступен для МГН категории «О»; «Г». Требуется реконструкция существующего крыльца и входной группы с обустройством пандуса или специализированного технического средства, для доступа МГН категории «К».
- Путь следования внутри объекта – предусмотрена доступность для МГН категории «К»; «О»; «Г», на первом этаже существующего здания. Доступ для МГН категории «С», возможен только с помощью сопровождения. Доступ на верхние этажи здания для людей-передвигающихся на кресла-колясках не предусмотрен. При необходимости, руководством учреждения организовано сопровождение МГН.
- Санитарно-гигиенические помещения – условно доступен для всех групп МГН. Требуется реконструкция и перепланировка санитарно-гигиенических комнат.
- Эвакуационные выходы – не предусмотрена доступность для всех групп МГН. При необходимости, руководством учреждения организовано сопровождение МГН.

Обследуемый объект условно удовлетворяет требованиям доступности и безбарьерности для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения, с значительными ограничениями, предусмотрена (доступность полная или частичная для МГН категории «О»; «Г»; «У», условно доступен с ограничениями для МГН категории «К» и «С»). Санитарно-гигиенические помещения и зона оказания услуг условно соответствует нормативам доступности для всех групп инвалидов.

Технический Эксперт категорий «К», «О», «С», «Г», «У»
ООО «ДС»



Акт согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Название организации, которая предоставляет услугу населению: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 им. Г.В. Кравченко».

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес объекта: 169570 РК, г. Вуктыл, ул. Коммунистическая, д.11.

Сведения об Объекте:

Отдельно стоящее здание: да.

Объект культурного наследия: нет.

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная).

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность).

Административно-территориальная подведомственность – Муниципальная.

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): Основное общее образование, код ОКВЭД 85.13 (основной вид деятельности). Начальное общее образование, код ОКВЭД 85.12 (дополнительный вид деятельности). Среднее общее образование, код ОКВЭД 85.14 (дополнительный вид деятельности). Дополнительное образование детей и взрослых, код ОКВЭД 85.41. Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): Проходимость более 800 человек.

Форма способа оказания услуг (на Объекте по месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): По месту предоставления услуги на объекте, на дому дистанционно.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): Дети школьного возраста.

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта): для МГН категории «К»; «С»; «О»; «Г»; «У».

Мы, нижеподписавшиеся, Директор МБОУ «СОШ №2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл С.Н.

Ахтямова, с одной стороны, и Представитель СПБ ООВБД - "Инвалиды войны"

– Кунец И. О, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: «Нет». Отсутствует возможность реализации в связи с требованием антитеррористической безопасности.

2. Пандус стационарный наружный***: «Да». Не соответствуют для К.

3. Пандус стационарный внутренний***: «Нет». Не требуется.

4. Пандус инвентарный***, роллопандус: «Нет».

5. Наружная лестница входной зоны: «Да». Не соответствуют для О, С, Г, У.

6. Внутренняя лестница входной зоны: «Нет». Не требуется.
7. Поручни наружные входной зоны: «Да». Не соответствуют для К, О, С, Г, У.
8. Поручни внутренние входной зоны: «Нет». Не требуется.
9. Дверные проемы входной зоны****: «Да». Не соответствуют для К, О, С, Г, У.
10. Подъемные платформы наружные: «Нет» Не предусмотрена.
11. Подъемные платформы внутренние: «Нет». Не требуется.
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): «Нет».
13. Лифт пассажирский: «Нет».
14. Лифт грузовой: «Нет».
15. Мобильные лестничные подъемники. «Нет» Не предусмотрен.
16. Санитарно-гигиенические помещения: «Да». Условно соответствуют для К, О, С, Г, У.
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У : «Нет» Не предусмотрено.
- 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: «Нет» Не предусмотрено.
- 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
 звуковой информации: «Нет» Не предусмотрено.
 надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: «Нет» Не предусмотрено.

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в МБОУ «СОШ №2 ИМ. Г.В.КРАВЧЕНКО» Г. ВУКТЫЛ, расположенного по адресу: 169570 РК, г. Вуктыл, ул. Коммунистическая, д.11 и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / частично / условно / доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия О, К, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа / распоряжения, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1	Зона: территория, прилегающая к объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)		
	О, К, С, Г, У	Удовлетворяет требованиям доступности. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСР или сопровождение.	№ _____ От «__» _____ 20__ г.
2	Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)		

	О, К, С, Г, У	Условно удовлетворяет требованиям доступности. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСП или сопровождение. Необходимо установить кнопки вызова помощи или таблички с номером телефона ответственного сотрудника за сопровождение на нижней площадке крыльца. Разработать проект реконструкции входной группы.	№ _____ От «__» _____ 20__ г.
3	Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)		
	О, К, С, Г, У	Не удовлетворяет требованиям доступности. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСП или сопровождение. Предусмотреть приобретение лестничного ступенькохода.	№ _____ От «__» _____ 20__ г.
4	Зона: места обслуживания инвалидов		
	О, К, С, Г, У	Не удовлетворяет требованиям доступности. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСП или сопровождение. Предусмотреть возможность приобретения специализированной мебели и адаптивного оборудования.	№ _____ От «__» _____ 20__ г.
5	Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)		
	О, К, С, Г, У	Условно удовлетворяет требованиям доступности. Требуется разработать проект перепланировки и монтаж адаптивного оборудования для МГН. На момент проведения работ по проектированию и реконструкции существующих санитарно-гигиенических комнат.	№ _____ От «__» _____ 20__ г.
6	Информационное обеспечение на Объекте		
	О, К, С, Г, У	Не удовлетворяет требованиям доступности. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСП или сопровождение. Рекомендовано приобрести индукционную петлю, установить тактильно информационные таблички и мнемосхемы.	№ _____ От «__» _____ 20__ г.
Дополнительные меры (при наличии)			
7	Зона: пути движения к объекту		